

Obec Badín
okres Banská Bystrica
stavebný úrad

číslo : Oc.Ú.- 00599/2018/PM
Vybavuje : PhDr. Paučo

Badín
dňa : 07.11.2018

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

**O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO
POJEDNÁVANIA**

Stavebník : Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47 ktorú v konaní zastupuje na základe plnej moci EDWIN s.r.o., Ružová Dolina č. 10, Bratislava 821 09 (ďalej len navrhovateľ) podala dňa 04.10.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

**„ SW 9611 BB - Badín - Záhradná - zahusťovacia
trafostanica “**

na pozemku parcelné číslo KN C - 1553/10, 1553/6, 1207/4, 1553/4, 1553/27, 1208/9, 1213/65, 310/5, 309/3, 306/5, 311/6, 308/6, 307/6, 300/4, 307/5, 308/5, 311/5, 311/3, 311/2, 1213/150, 1515/38, 1515/39, 1515/2, 1515/17, 1213/41, 1213/54, 1553/63, 1553/62, 1553/60, 1553/59, 1553/28
KN E - 2265/114, 3213/2, 2264/101, 2264/102, 3876/2, 3873/2, 3872/2, 3870/1, 3868/4, 3868/3, 3868/2, 3868/1, 3221/1 v k.ú. Badín.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje :

Popis stavby : Stavba „ SW 9611 BB - Badín - Záhradná - zahusťovacia trafostanica “, ktorá má byť osadená podľa PD vypracovanej Ing. Peter Dupkala číslo oprávnenia 0849*A2, 09/2018.

Predmetná stavba " SW 9611 BB - Badín - Záhradná - Zahusťovacia trafostanica " rieši vybudovanie a napájacie vedenie je 22kV vedenie č. 491, v jestvujúcej trafostanici č. 491/ts/badín-vršok9, kde sa postaví nový rozvádzač v počte 1 ks kobky Schneider. Vedenie VN káblom je smerované z tejto trafostanice smeruje k

novobudovanej komunikácii developera Štehlíma a krajom tejto cesty smeruje k vykryvaču. Následne smeruje k jestvujúcemu 110kV vedeniu a v jeho ochrannom pásme sa vyvedie až na horizont v smere na Zvolen. Trasa následne pokračuje okrajom poľnej cesty až po Záhradnú ulicu kde sa postaví nová kiosková trafostanica EH 8D do 630kVA. Popri VN káblu sa uloží NN káblové vedenie. Pripojenie trafostanice sa vykoná 22kV káblami uloženými v zemi. V prednej časti areálu zástavby je určené miesto pre trafostanicu, kde sa prípojka 22kV ukončí v rozvádzači VN. Do trafostanice sa namontuje transformátor o výkone 250kVA, ktorého kapacita zabezpečí dostatok výkonu pre danú obytnú zónu. Nízke napätie sa rozvedie k obytným domom pomocou 1kV káblov uložených v zemi. Nové káblové vedenia budú umiestnené vedľa jestvujúcej poľnej komunikácie. Vyvedenie výkonu sa vykoná z navrhovanej trafostanice na NN vzdušné vedenie. Pred jestvujúci JB stožiar sa postaví skriňa PRIS4, kde bude vedenie istené. JB č.1 stožiar sa vymení za nový, drevený stožiar č.2 sa premiestni k miestnej komunikácii a vymení sa za JB detto sa vymení JB stožiar č.3 za nový JB s dostatočnou statickou stabilitou. Geodetické zameranie bude zrealizované pred realizovaním diela.

SO 01 - VN káblové vedenie bude v zemi v dĺžke trasy 925 m.

SO 02 - NN káblové vedenie bude v zemi v dĺžke trasy 957 m.

SO 03 - NN káblové vedenie vzdušné v dĺžke trasy 69 m.

Prevádzkový súbor :

PS 01 - Kiosková trafostanica MKP 22/0,4/0,231 kV s výkonom 250kVA

Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania v zmysle § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v úplnom znení v spojení s ustanovením § 26 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky.

Obec Badín, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v úplnom znení, v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona v úplnom znení oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do **10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia**, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Obci Badín detašované pracovisko, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica t.č. 048/4145336 / pondelok od 08,00 hod do 10,00 hod a stredu od 14,00 hod do 16,00 hod. /

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle § 36 ods. 6 stavebného zákona v úplnom znení má za to, že ich stanovisko je kladné.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 61 ods. 4 stavebného zákona v úplnom znení a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Badín. Zároveň bude toto stavebné konanie zverejnené na webovom sídle obce Badín - www.obecbadin.sk

Mgr. Pavol H r i c
starosta obce

Doručí sa :

- 1/ Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47
- 2/ EDWIN s.r.o., Ružová Dolina č. 10, Bratislava 821 09
- 3/ Ing. Peter Dupkala, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

Na vedomie :

- 1/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01
- 2/ ST a.s., Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77, Banská Bystrica 974 01
- 3/ Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
 - ochrana prírody a krajiny
 - odpadové hospodárstvo
- 4/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- 5/ SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 825 19

Dátum vyvesenia

.....
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia

.....
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho konania.